



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

سجل المهندسين رقم ٥٥٤٧١٤١٩ - الرياض ٥٥٤٦٥٦١٥٤ - info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	كور اسفلت	طلب تسليم	الرقم التسلسلي : 0000
Date	٢٠٢٥/٠٥/٢٩		التاريخ
Location	جدة		المنطقة
Project Title	مشروع تلال القروب		إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية		الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات		المقاول

Part A: By the Contractor:

الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate)

☒ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	☐ Others (state) أخرى
Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري
	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء
		☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت/طبقة ثانية

شارع رقم 02

بلوك 11

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	التاريخ: 29/05/2025
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	---------------------

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	التاريخ:
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	----------

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

☒	Passed	مقبول
☐	Failed	مرفوض
☐	N/A	لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☒ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض
Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:
			Date:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن صدق المو اصة لا تسمى المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات						Report No.	PRO-240463.118	
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تالان الغروب						Test Date	29-5-2025	
Location	جدة - حي الأمير فواز						Report Date	31-5-2025	
Location	Block 11						Tested By	Saddam	
Description:	BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER								
ASPHALT CORES									
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	Street 01 STA. 50	5.1	840.2	492.35	845.6	353.25	2.378	2.576	92.3
2	Street 01 STA. 160	5.3	855.5	501.2	861.2	360	2.376	2.576	92.3
3	Street 02 STA. 60	5.4	866.4	510.7	870.3	359.6	2.409	2.585	93.2
4	Street 02 STA. 170	5.5	875.3	515.6	885.2	369.6	2.368	2.585	91.6
5	Street 03 STA. 45	5.4	861.2	504.2	868.7	364.5	2.363	2.591	91.2
6	Street 03 STA. 180	5.5	874.6	512.2	880.5	368.3	2.375	2.591	91.7
7	Street 04 STA. 65	5.1	835.2	492.2	840.6	348.4	2.397	2.582	92.8
8	Street 04 STA. 200	5.3	854.2	504.9	860.3	355.4	2.403	2.582	93.1
	Average Thick.CM	5.3					Average Comp.		92.3





